

АКТ
выполненных работ

пгт. Жирекен

«12» ноября 2020 г.

Комиссия в составе:

Председателя
комиссии:

Зам.начальника СП «Жирекен»
АО «ЗабТЭК»
(должность)

Шахурова Т.А.
(фамилия, имя, отчество)

Членов комиссии:

глава городского поселения
«Жирекенское»
(должность)

Когодеева А.В.
(фамилия, имя, отчество)

Начальник Центральной котельной СП
«Жирекен» АО «ЗабТЭК»
(должность)

Малашенко С.Н.
(фамилия, имя, отчество)

осмотрела следующее оборудование, установленное в Центральной котельной:

- Котел КВ-ТС-20-150П ст.№ 2
- Котел КВ-ТС-20-150П ст.№ 3

и установила следующее:

1. Реконструкция схемы подачи первичного воздуха в топку котлов с возможностью направления и организацией зон горения на котлах в здании котельной, выполнена в соответствии с нормами промышленной и пожарной безопасности.
2. Реконструкция и монтаж выполнены в соответствии с проектом и с соблюдением Правил техники безопасности.

Подписи членов комиссии

Зам.начальника СП «Жирекен»




Шахурова Т.А.

Глава городского поселения «Жирекенское»



Когодеева А.В.

Начальник ЦОК СП «Жирекен»



Малашенко С.Н.

